令和7年度水質検査結果一覧（平戸　給水栓）

	項目	単位	採水日											基準値
			4月9日	5月7日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月7日	2月10日	3月11日	
	水温	℃	16	19	22	26.0	29	30	27	24	18	15	9	15	
	遊離残留塩素	mg/L	0.35	0.41	0.35	0.34	0.37	0.44	0.56	0.39	0.58	0.64	0.59	0.40	
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	0.32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	－	－	0.08	－	－	0.11	－	－	0.06	－	－	0.06未満	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	－	－	0.016	－	－	0.034	－	－	0.012	－	－	0.011	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	－	－	0.03	－	－	0.06	－	－	0.03	－	－	0.02	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.007	0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	－	－	0.016	－	－	0.022	－	－	0.014	－	－	0.013	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	mg/L	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	20	20	19	20	21	18	20	18	18	18	18	18	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	－	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	－	－	80	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005mg/L以下
46	有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	3mg/L以下
47	pH値	－	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.3	5.8以上8.6以下
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

令和7年度水質検査結果一覧（迎紐差　給水栓）

	項目	単位	採水日											基準値
			4月9日	5月7日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月7日	2月10日	3月11日	
	水温	℃	16	18	21	26.0	28.5	27	26	21	11	12	12	14	
	遊離残留塩素	mg/L	0.30	0.37	0.28	0.35	0.58	0.24	0.45	0.32	0.42	0.35	0.34	0.47	
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	－	－	0.08	－	－	0.09	－	－	0.08	－	－	0.06未満	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.023	－	－	0.009	－	－	0.007	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	－	－	0.003未満	－	－	0.005	－	－	0.003未満	－	－	0.005	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	－	－	0.02	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	0.02	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	－	－	0.003未満	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.005	0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	－	－	0.012	－	－	0.017	－	－	0.011	－	－	0.009	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	mg/L	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	20	21	20	20	21	19	20	19	19	19	20	19	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	－	49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	－	－	110	－	－	100	－	－	110	－	－	110	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005mg/L以下
46	有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.4	0.5	3mg/L以下
47	pH値	－	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

令和7年度水質検査結果一覧（阿奈田　給水栓）

	項目	単位	採水日											基準値
			4月9日	5月7日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月7日	2月10日	3月11日	
	水温	℃	15	19	21	27.0	25	29	26	21	15	12	11	11	
	遊離残留塩素	mg/L	0.45	0.27	0.40	0.24	0.40	0.37	0.60	0.44	0.50	0.42	0.60	0.26	
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	0.30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	－	－	0.05未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	－	－	0.08	－	－	0.26	－	－	0.08	－	－	0.06未満	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.036	－	－	0.009	－	－	0.011	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	－	－	0.003未満	－	－	0.008	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	－	－	0.02	－	－	0.05	－	－	0.02	－	－	0.02	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	－	－	0.003未満	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.008	0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.018	－	－	0.012	－	－	0.010	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	mg/L	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	20	20	18	18	17	17	17	18	18	19	19	18	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	－	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	－	－	86	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005mg/L以下
46	有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.9	0.6	0.7	0.9	1.3	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	3mg/L以下
47	pH値	－	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	5.8以上8.6以下
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

令和7年度水質検査結果一覧（早福　給水栓）

	項目	単位	採水日											基準値
			4月9日	5月7日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月7日	2月10日	3月11日	
	水温	℃	16	19	21	28.0	26	28	26	20	14	11.5	11	13	
	遊離残留塩素	mg/L	0.45	0.41	0.35	0.34	0.20	0.33	0.60	0.43	0.63	0.34	0.40	0.41	
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.34	－	－	0.28	－	－	0.18	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	－	－	0.006未満	－	－	0.011	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	－	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	－	－	0.02	－	－	0.05	－	－	0.03	－	－	0.02	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.017	－	－	0.012	－	－	0.009	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	mg/L	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	30	34	30	28	24	25	25	23	25	26	28	28	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	－	68	－	－	70	－	－	71	－	－	72	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	－	－	180	－	－	160	－	－	170	－	－	170	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005mg/L以下
46	有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.3	0.7	0.7	1.0	1.0	0.8	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8	3mg/L以下
47	pH値	－	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	5.8以上8.6以下
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

令和7年度水質検査結果一覧（生月　給水栓）

	項目	単位	採水日											基準値
			4月9日	5月7日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月7日	2月10日	3月11日	
	水温	℃	15	18	20	25.0	28	29	27	22	20	16	14	14	
	遊離残留塩素	mg/L	0.22	0.23	0.34	0.27	0.36	0.32	0.24	0.40	0.29	0.23	0.35	0.29	
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	0.24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	－	－	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.13	－	－	0.07	－	－	0.06未満	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	－	－	0.006未満	－	－	0.018	－	－	0.009	－	－	0.006	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.01	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	－	－	0.03	－	－	0.06	－	－	0.04	－	－	0.03	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.021	－	－	0.015	－	－	0.012	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	mg/L	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	－	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	24	26	26	27	26	25	25	26	26	27	27	27	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	－	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	－	－	83	－	－	86	－	－	92	－	－	86	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005mg/L以下
46	有機物(TOC)	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	3mg/L以下
47	pH値	－	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.3	5.8以上8.6以下
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

令和7年度水質検査結果一覧（田平　給水栓）

	項目	単位	採水日											基準値
			4月9日	5月7日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月7日	2月10日	3月11日	
	水温	℃	16	19	21	28	28	28	25	17	12	11	9	12	
	遊離残留塩素	mg/L	0.64	0.53	0.52	0.52	0.49	0.54	0.65	0.63	0.49	0.67	0.59	0.63	
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	1.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.09	－	－	0.06	－	－	0.06未満	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	－	－	0.003未満	－	－	0.006	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	mg/L	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	20	22	20	21	19	19	19	20	20	20	21	19	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	－	67	－	－	71	－	－	76	－	－	68	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	－	－	130	－	－	140	－	－	160	－	－	130	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005mg/L以下
46	有機物(TOC)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.4	0.7	0.6	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	3mg/L以下
47	pH値	－	7.5	7.5	7.2	7.3	7.3	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	5.8以上8.6以下
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

令和7年度水質検査結果一覧（下亀　給水栓）

項目		単位	採水日											基準値
			4月9日	5月7日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月7日	2月10日	3月11日	
	水温	℃	16	19	22	27	30	30	26	20	14	11	10	13	
	遊離残留塩素	mg/L	0.51	0.60	0.40	0.33	0.43	0.44	0.41	0.59	0.38	0.34	0.52	0.58	
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.13	－	－	0.09	－	－	0.07	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.003未満	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	mg/L	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	15	16	15	15	16	15	15	15	15	16	16	16	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	－	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	－	－	76	－	－	－	－	－	－	－	－	－	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005mg/L以下
46	有機物(TOC)	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3未満	0.4	0.3	3mg/L以下
47	pH値	－	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.2	5.8以上8.6以下
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

令和7年度水質検査結果一覧（的山大島　給水栓）

	項目	単位	採水日											基準値
			4月9日	5月7日	6月11日	7月9日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月7日	2月10日	3月11日	
	水温	℃	16	19	22	29	31	30	26.5	19.5	14	10	8	11	
	遊離残留塩素	mg/L	0.65	0.58	0.57	0.63	0.72	0.60	0.69	0.68	0.69	0.51	0.61	0.52	
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	－	－	0.08	－	－	0.18	－	－	0.08	－	－	0.06未満	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	－	－	0.006未満	－	－	0.009	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	－	－	0.01	－	－	0.01	－	－	0.01	－	－	0.01未満	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	－	－	0.02	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－	0.01未満	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.012	－	－	0.007	－	－	0.005	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	mg/L	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	27	30	30	28	26	24	24	25	26	27	27	29	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	－	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	－	－	120	－	－	90	－	－	97	－	－	110	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005mg/L以下
46	有機物(TOC)	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	3mg/L以下
47	pH値	－	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	5.8以上8.6以下
48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下

令和7年度水質検査結果一覧（原水）

令和7年5月7日

	項目	単位	採取地点												基準値
			箕坪	神曽根	迎紐差	阿奈田	早福	早福第２	神の川	桜川	田平第2水源	田平第3水源	久吹	轟川砂防	東流川砂防	
	水温	℃	16.5	17.0	17	17	16	20	18	17	18	16	18	17	18	
1	一般細菌	個/mL	360	720	4	330	25	0	250	37	2	1200	100	42	110	100個/mL以下
2	大腸菌	－	検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出	不検出	検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.009	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.012	0.004未満	0.004未満	0.006	0.006	0.009	0.009	0.005	0.026	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.49	0.38	0.42	0.22	0.02未満	0.02未満	0.51	2.6	0.90	0.68	0.28	0.22	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.06	0.07	0.07	0.09	0.06	0.07	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.04	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.003	0.008	0.003	0.001	0.004	0.005	0.001	0.001	0.002	0.008	0.006	0.001	0.011	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	1.1	0.45	0.02未満	0.57	0.09	0.02未満	0.37	0.17	0.02未満	0.27	0.12	0.15	1.5	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.73	0.52	0.03	0.45	0.61	1.3	0.33	0.15	0.01未満	0.34	0.16	0.21	0.99	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.016	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.015	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.9	9.8	13	9.4	11	22	13	16	26	11	8.3	15	13	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.071	0.36	0.034	0.12	0.19	0.12	0.036	0.007	0.005未満	0.023	0.033	0.038	0.026	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	16	18	23	17	22	37	24	30	23	19	15	29	24	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	29	22	97	32	39	170	29	37	110	52	38	47	44	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	93	86	180	91	120	320	87	100	220	120	80	110	120	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000006	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下
46	有機物(全有機体炭素(TOC)の量)	mg/L	1.5	0.9	0.3未満	1.5	2.1	0.3未満	1.4	1.7	1.1	1.7	1.2	1.8	2.1	3mg/L以下
47	pH値	－	7.0(18℃)	6.9(19℃)	6.7(20℃)	7.1(20℃)	6.7(20℃)	7.2(20℃)	7.5(20℃)	7.4(20℃)	7.3(21℃)	7.7(21℃)	7.9(21℃)	7.4(21℃)	7.3(22℃)	5.8以上8.6以下
49	臭気	－	微藻臭	微土臭	異常なし	微藻臭	異常なし	異常なし	微藻臭	弱藻臭	微藻臭	弱土臭	微藻臭	微生ぐさ臭	微藻臭	異常でないこと
50	色度	度	19	14	0.5未満	15	15	19	8.2	7.8	0.5未満	10	5.7	8.6	31	5度以下
51	濁度	度	16	7.3	0.2	4.0	1.7	5.0	13	1.6	0.1未満	4.1	5.9	2.2	11	2度以下
	PFOS及びPFOA		0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005mg/L以下（暫定）